

Главное Управление МЧС России по Новосибирской области

630099, г. Новосибирск, ул. Октябрьская, 80 т.218-81-99, ф. 218-33-76. E-mail: mchs@nso.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Новосибирску
УНД и ПР ГУ МЧС России по Новосибирской области

630015, г. Новосибирск, ул. Комбинатская, 8, телефон: 278-00-25, факс 278-00-27
E-mail: ondNovosibirsk@54.mchs.gov.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № 1857/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности,
о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты
и по предотвращению угрозы возникновения пожара

1. Выездной инспекционный визит проведен в соответствии с решением Заместителя главного государственного инспектора города Новосибирска по пожарному надзору Воротынцева Вадима Олеговича от «08» августа 2021 года № 1857, КНМ 54210061000200441489

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездной инспекционный визит проведен в рамках Федерального государственного пожарного надзора, ФРГУ № 10001495160.

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездной инспекционный визит проведен:

1) государственным инспектором города Новосибирска по пожарному надзору Чудинов Владислав Леонидович

(указываются фамилия, имена, отчество (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. Выездной инспекционный визит проведен по адресу: 630133, г. Новосибирск, ул. Татьяны Снежиной, 37/1

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места исполнения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

5. Контролируемые лица: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Новосибирска «Детский сад № 100 «Капитошка», ИНН 5405459730, юридический адрес: 630039 г. Новосибирск, ул. Татьяны Снежиной, 47

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

6. Выездной инспекционный визит проведен в следующие сроки:

с "23" августа 2021 г., 11 час. 00 мин.

по "23" августа 2021 г., 16 час.00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)

1.	2.	документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	4.	5.
1.	Система противопожарной защиты в случае пожара не обеспечивает автоматическую разблокировку и (или) открывание шлагбаумов, ворот, ограждений и иных технических средств, установленных на проездах и подъездах, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники. Допускается ручное открывание при организации круглосуточного дежурства персонала непосредственно у места установки шлагбаума, ворот, ограждения и иных технических средств на проездах или дистанционно при устройстве видео- и аудиосвязи с местом их установки.	Пункт 71 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479	01.07.2022	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки.



Государственный инспектор г. Новосибирска
по пожарному надзору Чудинов В.Л.

(Фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора (руководителя группы инспекторов), прошедшего (прошедшую) проверку)

Государственный инспектор города Новосибирска по пожарному надзору Чудинов Владислав Леонидович (383)266-14-90

(Фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, осуществляющего выездную проверку, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Предписание для исполнения получил:

23.08.2021

(Дата)

и.о. заместителя Савин И Севр

(Фамилия, имя, отчество)

(Подпись)

(Должность (должности) и фамилия (фамилии) лица (лиц) из числа представителей и предпринимателя (лица) собственника)

Предписание направлено:

(Имя)

Адрес электронной почты указывать в выписке из ЕИРНОП

(Должность (должности) и фамилия (фамилии) лица (лиц) из числа представителей и предпринимателя (лица) собственника)



Сведения о выездном инспекционном визите размещены в ЕРКНМ:

Дата: 08.08.2021

Время: 16 час. 44 мин.

КНМ 54210061000200441489

(Должность (должности) и фамилия (фамилия) инспектора (руководителя группы инспекторов) прошедшего (прошедшую) проверку)