

Паспорт

доступности объекта

для лиц с ограничениями жизнедеятельности

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Новосибирска
«Детский сад № 100 «Капитошка» (МАДОУ д/с № 100)

630133 г. Новосибирск ул. Виталия Потылицына, 9/2
2020 год

Согласовано:



Начальник департамента образования мэрии города
Новосибирска
Р.М. Ахметгареев

Утверждаю:

Заведующий МАДОУ д/с № 100
Т.А. Сударева



Приказ от _____ № _____

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

г. **Новосибирск**

" " _____ 2020 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Вид (наименование) объекта: муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Новосибирска «Детский сад № 100 «Кapotoshka» (МАДОУ д/с № 100)
- 1.2. Полный почтовый адрес объекта: 630133 г. Новосибирск ул. Виталия Потылицына, 9/2
- 1.3. Сведения о размещении объекта: трехэтажное отдельно стоящее здание, 5625,10 кв. м, наличие прилегающего земельного участка (да, нет)
- 1.4. Год постройки здания: 2020г., год постройки пристройки: - ; последнего капитального ремонта: -
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: -
- Сведения об организации, расположенной на объекте**
- 1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование): муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Новосибирска «Детский сад № 100 «Кapotoshka» (МАДОУ д/с № 100)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 630133 г. Новосибирск ул. Татьяны Снежиной, 47
телефон: +7(383)-246-21-00, +7(383)-246-21-01, e-mail: ds_100_nsk@nios.ru
- 1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление
- 1.9. Учредители: Департамент образования мэрии города Новосибирска

2	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
3	с нарушениями зрения	ВНД
4	с нарушениями слуха	ДУ
5	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД (С), ДЧ-И (К, О, Г, У)
2	Вход (входы) в здание	ВНД (С), ДЧ-И (К, О), ДП-И (Г, У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД (С), ДУ (К, О, Г, У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД (С), ДУ (О, Г, У) ДЧ-И(К)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД (С), ДУ (Г, У), ДЧ (К)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД (С), ДУ-И (К, О, Г, У)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

Согласовано:

Начальник департамента образования мэрии города
Новосибирска
Р.М. Ахметгареев



Утверждаю:

МАДОУ д/с № 100
Т.А. Сударева

Приказ от



АКТ

обследования объекта №4

на предмет беспрепятственного доступа и использования инвалидами и другими маломобильными группами населения

муниципальное автономное образовательное учреждение города Новосибирска «Детский сад № 100 «Капитошка»
(МАДОУ д/с № 100)


Полное юридическое наименование объекта

630133 г. Новосибирск ул. Виталия Потылицына, 9/2, телефон: +7(383)-246-21-00, e-mail: ds_100_nsk@nios.ru



Почтовый адрес, телефон, факс, e-mail

1. **Ведомственная принадлежность объекта:** Департамент образования мэрии города Новосибирска
2. **Вид деятельности:** реализация образовательной программы дошкольного образования
3. **Форма собственности:** муниципальная
4. **Размещение объекта:** трехэтажное отдельно стоящее здание
5. **Количество обслуживаемых посетителей в день:** 250 человек
6. **Функциональное назначение объекта:** дошкольное образование





--	--	--	--	--	--

Габариты: глубина x ширина	см	не менее 245x160 при реконструкции допустимо от 150 до 180x230	265x200	К		П.6.1.8. СП 59.13330.2016
Двери (центральный вход) 1: распашные (Р), автоматические раздвижные (А) - ширина дверного проема в свету	см	не менее 120	Распашные 132	К		П.6.1.5. СП 59.13330.2016
- высота порога	см	не более 1,4	4	К,О,С		П.6.1.5. СП 59.13330.2016
Яркая контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей (в виде круга, прямоугольника и др.)		наличие	отсутствие	С		П.6.1.6. СП 59.13330.2016

Размер маркировки	см	Не менее 10 x 20	-	С		П.6.1.6. СП 59.13330.2016
Расположение маркировки на полотне двери	см	Первый уровень 90-100 Второй уровень – 130-140	-	С		П.6.1.6. СП 59.13330.2016
Двери (центральный вход) 2: распашные (Р), автоматические раздвижные (А)			распашные	Р		
- ширина дверного проема в свету	см	не менее от 90 до 120	133	К		П.6.1.5. СП 59.13330.2016
- высота порога	см	не более 1,4	-	К,О,С		П.6.1.5. СП 59.13330.2016
Яркая контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей (в виде круга, квадрата)		наличие	отсутствие	С		П.6.1.6. СП 59.13330.2016
Размер маркировки	см	Не менее 10 x 20	-	С		П. 6.1.6. СП 59.13330.2016
Расположение маркировки на полотне двери	см	Первый уровень 90-100 Второй уровень – 130-140	-	С		П. 6.1.6. СП 59.13330.2016
Группа №32						
Входная площадка						

